

Tłumaczenie:

## **CERTYFIKAT ZGODNOŚCI WE 1396-CPD-0021**

Zgodnie z Dyrektywą Rady Wspólnot Europejskich nr 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 roku w sprawie *zbliżenia ustaw, rozporządzeń i przepisów administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wyrobów budowlanych*, zgodnie ze zmianami dokonanymi przez Dyrektywę nr 93/68/EWG Rady Wspólnot Europejskich z dnia 22 lipca 1993 roku, potwierdza się, że wyrób budowlany:

### **Automatyczna rolowana kurtyna dymowa (ASB 2, ASB 4) mcr-Prosmoke CE i CE1**

Posiada właściwości i może być używany w warunkach zgodnie z raportem ze wstępnego badania typu C1396/08/0015/5004/SC wydanym przez FIRES s.r.o., NB 1396, Słowacja w dniu 23.07.2008

wprowadzony do obrotu przez:

**MERCOR SA, ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk, Polska**

produkowany w zakładzie produkcyjnym:

**MERCOR SA, Zakład Produkcyjny, ul. Kvarcowa 3A, Cieplewo,  
83-031 Łęgowo, Polska**

w którym producent wdrożył zakładową kontrolę produkcji i prowadzi badania próbek pobranych w tym zakładzie zgodnie z planem badań. Jednostka notyfikowana – FIRES s.r.o. – przeprowadziła wstępne badania typu w celu określenia właściwości wyrobu oraz wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji, a także prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie przepisy i postanowienia oceny zgodności i właściwości opisane w załączniku ZA wg:

**EN 12101-1:2005, EN 12101-1:2005/A1:2006**

zostały spełnione, a wyrób spełnia wszystkie ustalone wymagania.

Niniejszy certyfikat, wydany po raz pierwszy 23.07.2008 jest ważny bezterminowo o ile wyrób spełnia wymagania zharmonizowanego dokumentu odniesienia i warunki produkcji oraz system zakładowej kontroli produkcji nie uległy istotnym zmianom.

Batizovce 27.01.2009

*pieczętka okrągła*  
**FIRES**

Inż. Maria Gasperova  
Szef Działu Certyfikacji

FIRES 136/C-18/02/2008-E